



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Barranquilla 15 JUN. 2018

G.A. # - 003 6 7 1

Señores:
UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S.
Atte. Jhon Ospina.
Representante Legal
Dir. Km 3 Vía a Malambo-Sabanagrande
Malambo

Referencia: 00000789

Respetado señor:

Le solicitamos se sirva comparecer a la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54-43 Piso 1, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para que se notifique personalmente del acto administrativo de la referencia; de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, se surtirá por AVISO acompañado de copia íntegra del acto administrativo en concordancia del Artículo 69 de la citada Ley.

Cordialmente,

LILIANA ZAPATA GARRIDO
SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL

Exp.
Elaboro: JSandoval.-Abogada Gestión Ambiental
Revisó: Amira Mejía B—Prof. Universitario G. Ambiental-Supervisora

Calle 66 N°. 54 - 43
*PBX: 3492482
Barranquilla- Colombia
cra@crautonomia.gov.com
www.crautonomia.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000789 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLANTICO.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. con base en lo señalado en el Acuerdo N° 0015 del 13 de octubre de 2016 expedido por el Consejo Directivo, y en uso de las facultades legales conferidas por la Resolución N° 00583 fechada 18 de agosto de 2017- CRA, la Constitución Nacional, Ley Marco 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, Ley 1437 de 2011, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que la Corporación autónoma Regional del Atlántico C.R.A. en cumplimiento de sus funciones de vigilancia, control y seguimiento realizó visita de inspección técnica a la empresa UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., identificada con NIT 900.508.424-6, representada legalmente por el señor Jhon Ospina, y ubicada en el municipio de Malambo-Atlántico.

Que como consecuencia de la visita realizada a la citada empresa, se desprende el Concepto Técnico No.001630 del 19 de diciembre de 2017, en el cual se consignaron entre otras, los siguientes hechos de interés:

"ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

La empresa UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S.se encuentra desarrollando plenamente su actividad productiva.

OBSERVACIONES VISITA DE CAMPO:

Se realizó visita técnica a las instalaciones de la empresa UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S. el día 05/12/2017, observándose lo siguiente:

Se encontraron seis (7) transformadores en USO y rectificador en desuso este último almacenado en las instalaciones de la empresa.

Sistema de marcado

Para el marcado de los equipos se diseñó una etiqueta con las siguientes especificaciones técnicas:

- Resistente a las condiciones ambientales*
- Que pueda ser manejado con un sustrato eléctrico.*
- Material acrílico*

Esta etiqueta contiene la siguiente información relacionada con el cumplimiento del artículo 8 de la resolución 222 del 2011, modificada por la resolución 1741 del 2016.

- Fecha del marcado (día, mes y año).*
- Número de identificación asignado por el propietario.*
- Clasificación según el artículo 7o de la presente resolución: Grupo 1, 2, 3 o 4.*
- En caso de estar clasificado en el Grupo 1, 2 o 3 el letrero "CONTAMINADO CON PCB"*
- En caso de accidente o derrame reportarlo a: NOMBRE y TELÉFONO*
- Nombre del propietario del equipo.*

15-1-18
194
43

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 000.007.89 2018

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLANTICO.

Almacenamiento.

No se tienen equipos contaminados con PCB.

Revisión de documentación

Se revisó plan de gestión integral de residuos peligrosos no tiene incluido el “plan de gestión ambiental integral de PCB” dentro de éste. De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 de la resolución 222 de 2011.

Se revisó plan de contingencias no tiene incluido los aspectos consagrados literales a,b y d del artículo 30 de la resolución 222 de 2011 riesgos asociados a equipos contaminados con PCB.

Análisis de concentración de PCB

UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S realizó análisis cuantitativo de concentración de PCB a 5 de sus equipos y 3 cuentan con el certificado libre de PCB.

CUMPLIMIENTO.
cumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con PCB.

ASUNTO	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	Observaciones
Cumplimiento de la resolución 222 del 2011 modificada por la resolución 1741 del 2016.			
Artículo 8o. Del marcado. Para efectos de inventario los propietarios deben marcar todos los equipos y desechos, incluidos en el inventario, conforme avancen en el cumplimiento de las metas que establece el artículo 9o de esta resolución, precisando como mínimo la siguiente información: 1. Para equipos en uso o en desuso: a) Fecha del marcado (día, mes y año). b) Número de identificación asignado por el propietario. c) Clasificación según el artículo 7o de la presente resolución: Grupo 1, 2, 3 o 4. d) En caso de estar clasificado en el Grupo 1, 2 o 3 el letrero "CONTAMINADO CON PCB" e) En caso de accidente o derrame reportarlo a: <u>NOMBRE y TELÉFONO</u> f) Nombre del propietario del equipo. 2. Para residuos o desechos contaminados con PCB: a) Fecha del marcado (día, mes y año). b) Número de identificación asignado por el propietario. c) Incluir letrero "RESIDUO CONTAMINADO CON PCB". d) Tipo de residuo y/o desecho (líquido contenido (litros), suelo contenido (kg), otros). e) Clasificación según el artículo 7o de la presente resolución: Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3	X		La empresa UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S tiene como alternativa de marcado una etiqueta con la información solicitada en el artículo 8 de la resolución 222 del 2011 modificada por la resolución 1741 del 2016.

lapad.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000789 2018

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLANTICO.

f) En caso de accidente o derrame reportarlo a <u>NOMBRE y TELÉFONO</u>. g) Nombre del generador del residuo. Parágrafo 1o. Cuando el dato correspondiente al grupo al que pertenece el elemento cambie, por haberse reducido la concentración o por haberse confirmado su contenido, se reemplazará el marcado con uno nuevo, con la información actualizada del nuevo grupo al que pertenece y la fecha en que se incorpore esta nueva información. Parágrafo 2o. Para equipos en uso en redes de distribución, ubicados en postes, el marcado excluirá los numerales a y e. En cuanto al literal c los equipos clasificados en el Grupo 4 se marcarán como "NO PCB". Artículo 5 de la resolución 1741 del 2016: adicionar un parágrafo al artículo 8 de la resolución 222 del 2011, así: "Parágrafo 3. Para el marcado de los equipos en uso y en desuso se podrán utilizar bases de datos con la información a que hace referencia el presente artículo, asociadas a medios como código de barras, códigos QR, códigos alfanuméricos, entre otros."			
ARTÍCULO 9. De las metas de marcado de los equipos sometidos a inventario. Los propietarios deben avanzar en el marcado de todos sus equipos, conforme a las prioridades establecidas en la Ley 1196 de 2008, anexo A, Parte II, literal a, de la siguiente manera: 1) Como mínimo haber avanzado en el marcado del 30% del total de su inventario de equipos, a más tardar el 31 de diciembre del año 2016. 2) Como mínimo haber avanzado en el marcado del 60% del total de su inventario de equipos, a más tardar el 31 de diciembre del año 2020. 3) Haber marcado el 100% del total de su inventario de equipos, a más tardar el 31 de diciembre del año 2024. Artículo 6 de la resolución 1741 del 2016. Modificar el inciso final del artículo 9 de la resolución 222 del 2011 quedara así: "para cuantificación de las metas se tomará como base lo reportado por el propietario en el inventario nacional de pcb en los plazos máximos para actualización anual de que trata el artículo 16 de la presente resolución"	X		Según el reporte nacional realizado en el inventario UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S cumplió con la meta de marcado hasta diciembre de 2016 del 30% inventario total de sus equipos.
Artículo 16. Plazos de diligenciamiento inicial y actualización del inventario de PCB. Los propietarios están obligados a realizar el diligenciamiento inicial y la actualización anual del inventario de PCB ante la autoridad ambiental	X		UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S ha realizado la actualización de los periodos de balance 2013,2014, 2015 y 2016.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000789 2018

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLANTICO.

respectiva, por empresa, entidad o razón social, según corresponda, en los siguientes plazos:			
ARTÍCULO 23. Del almacenamiento de equipos y desechos contaminados con PCB. Los propietarios de equipos contaminados con PCB pueden realizar el almacenamiento, previo a la eliminación, en sus instalaciones hasta por un periodo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados los propietarios podrán solicitar ante la autoridad ambiental competente, prórroga de dicho periodo. Durante el tiempo que el propietario almacene dentro sus instalaciones equipos y desechos contaminados con PCB, deberá garantizar las medidas para prevenir cualquier afectación al medio ambiente, teniendo en cuenta la responsabilidad por todos los efectos ocasionados y dar cumplimiento a toda la normatividad ambiental vigente en materia de residuos o desechos peligrosos y demás normatividad ambiental aplicable.	x		No se tienen equipos contaminados con PCB.
ARTÍCULO 29. De los planes de gestión de PCB orientados a la reducción del riesgo. Los propietarios deben elaborar sus planes de gestión ambiental integral de PCB, en los cuales se establecerán las acciones y recursos necesarios para reducir el riesgo y cumplir con las metas de marcado, retiro de uso y eliminación de equipos y desechos contaminados de PCB, conforme a las metas establecidas en esta Resolución. Parágrafo. Los propietarios que estén obligados a la elaboración de sus planes de gestión de residuos peligrosos, conforme a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, deberán incluir el plan de gestión ambiental integral de PCB dentro de éste. “Parágrafo 2: en el plan se incluirán estrategias dirigidas a la población potencialmente expuesta, con el fin de informarla sobre el riesgo asociado a los equipos y desechos contaminados con PCB.”	X		Se tiene formulado y actualizado el plan de gestión integral de residuos peligrosos. No incluyó plan de gestión de PCB dentro de este.
ARTÍCULO 30. De las medidas preventivas ante el riesgo de contaminación por derrames de PCB. Los propietarios deben adelantar las siguientes medidas de reducción del riesgo por derrames:			
a) Los equipos en uso que estén contaminados con PCB deben ser inspeccionados con los elementos adecuados conforme con las posibles fallas a identificar, por lo menos una vez cada seis (6) meses si se encuentran en postes de las zonas rurales, o cada dos (2) meses si se ubican en postes de los cascos urbanos o en instalaciones. Lo anterior con el fin de detectar falla como; sobrecalentamiento, arqueo, efecto corona, corrosión, fisuras en componentes de hule o plástico, fisuras o roturas en aisladores de porcelana, fugas de algún material, componentes rotos, flojos o con fisuras; y en caso de		X	UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S tiene formulado plan de contingencias pero, no tiene incluido los aspectos consagrados literales a,b y d del artículo 30 de la resolución 222 de 2011 riesgos asociados a equipos contaminados con PCB.

lapata

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000789 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO- ATLANTICO.

encontrar alguna de las fallas anteriores deben ser desincorporados del servicio.		
b) En caso de detectarse algún derrame, se deberán informar los hechos y las acciones a la autoridad ambiental competente, en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de identificada la situación. En caso necesario se programará la desincorporación de ese equipo tomando las medidas de seguridad para las actividades de limpieza correspondientes que eviten la contaminación del medio ambiente.		
c) Los propietarios de equipos contaminados con PCB deben contar con un plan de contingencias para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente, y contar con personal preparado para su implementación, en concordancia con lo establecido en el decreto 321 de 1999 o aquel que lo modifique o sustituya.		
d) Se debe tener un registro del control y limpieza de derrames que incluya, entre otros aspectos, identificación y localización de la fuente, fecha del siniestro, aviso a la autoridad ambiental, fecha de limpieza de materiales contaminados, muestreo para determinar la magnitud del derrame, excavación y suelo removido por fuera del sitio de almacenamiento, superficies sólidas limpias y metodología utilizada en la limpieza del lugar. El manejo de los residuos peligrosos generados en la atención de las contingencias debe hacerse en concordancia con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 o aquel que lo modifique o sustituya.		

Detalle de los periodos de balance ingresado al aplicativo del inventario nacional de PCB.

Plazos están establecidos	Periodo de balance	Fechas de cierre por periodo de balance.	Observaciones
	Periodo de balance 2013.	2016-04-08	Extemporáneo.
	Periodo de balance 2014.	2016-04-08	Extemporáneo.
	Periodo de balance 2015.	2016-04-15	Extemporáneo.
	Periodo de balance 2016.	2017-06-20	Dentro de los términos de la normatividad vigente.

Fuente. Aplicativo pcb

Detalle del número de equipos con fluidos aislantes reportados en el Inventario Nacional de PCB.

Periodo	Grupo	Equipos en USO	Equipo(s) en desuso	Equipo(s) desechados	Total # de elementos
Periodo 2016	1				
	2				
	3				
	4	7	1		
	Total	7	1		8

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000789 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLANTICO.

META DE MARCADO DE EQUIPOS POR EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

GRUPO 4			TOTAL		
U TOTALES	U MARCADAS	% MARCADO	U TOTALES	U MARCADAS	% MARCADO
8	8	100	8	8	100
8	8	100	8	8	100

Fuente: aplicativo PCB.

U MARCADAS: Número de elementos por grupo a nivel nacional que se han marcado.

U TOTALES: Número total de elementos a marcar.

% MARCADO: Porcentaje de elementos que se han marcado

CONCLUSIONES:

- ✓ **UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S.**, se encuentra cumpliendo con el marcado de los equipos de su propiedad de acuerdo a lo establecido el artículo 8 de la resolución 222 del 2011 modificada por la resolución 1741 del 2016.
- ✓ **UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S** cumplió con la meta de marcado estipulada en el artículo 9 de la resolución 222 de 2011 modificada por el artículo 6 resolución 1741 del 2016 artículo 6.
 - Como mínimo haber avanzado en el marcado del 30% del total de su inventario de equipos, a más tardar el 31 de diciembre del año 2016.
- ✓ **UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S** realizó análisis de concentración de pcb a los equipos de su propiedad de acuerdo a lo requerido en artículo 5 de la resolución 222 de 2011 modificada por el artículo 2 de la resolución 1741 de 2016.
- ✓ **UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S** ha realizado la actualización de los periodos de balance 2013, 2014, 2015 y 2016 en el Inventario Nacional de PCB como lo establece el artículo 16 resolución 222 del 2011.
- ✓ **UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S** no tiene incluido el "plan de gestión ambiental integral de PCB" en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos formulado.
- ✓ **UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S** formuló y aprobó por parte de la CRA plan de contingencias para derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas a los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos".

FUNDAMENTO LEGAL

La Constitución Nacional contempla en su artículo 80 señala lo siguiente: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución... Además, deberá prevenir y controlar

Japca.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000799 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLANTICO.

los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".

El artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales como entes, "...encargados por ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente..."

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es: "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.

Que el numeral 9 del artículo 31 de la mencionada Ley prevé como función de las Corporaciones Autónomas Regionales: "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente..."

Que el numeral 12 del Artículo 31 ibídem, "establece que una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es " Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos."

Que el literal c del artículo 30 de la Resolución 222 de 2011, modificada de por la Resolución 1741 de 2016, señala las medidas preventivas que se deben tomar para evitar el riesgo de contaminación por derrame de pcb.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la empresa UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S.- es sujeto de control por parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, por encontrarse en Jurisdicción del Departamento del Atlántico, resulta ser esta Corporación, la entidad llamada a ejercer vigilancia y control.

Que por lo anterior, resulta pertinente requerir el cumplimiento de unas obligaciones ambientales, a la empresa UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S.

En merito a lo expuesto se,

DISPONE

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000789, 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLANTICO.

PRIMERO: Requerir a la empresa UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S.- identificada con NIT 900.508.424-6, representada legalmente por el señor Jhon Ospina o quien haga sus veces al momento de la notificación, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en un término de veinte (20) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:

a).-Presentar de los 4 equipos identificados con códigos RECT-004, RECT-002, RECT-001Y RECT-006 el inventario nacional de PCB la siguiente documentación:

- Análisis cuantitativo de PCB realizado en año 2016
- Certificado en el que se autodeclare, bajo gravedad de juramento, que los equipos no han sido objeto de intervención desde su adquisición.

b). Presentar de los 4 equipos identificados con códigos RECT-007, TRANS-001, RECT-005 el inventario nacional de PCB la siguiente documentación:

- Certificado libre de PCB.
- Certificado en el que se autodeclare, bajo gravedad de juramento, que los equipos no han sido objeto de intervención desde su adquisición.

SEGUNDO: La empresa UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S. deberá, en un término de treinta (30) días, actualizar el plan de contingencias formulado para derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas, incluyendo los siguientes aspectos:

- Los equipos en uso que estén contaminados con PCB deben ser inspeccionados con los elementos adecuados conforme con las posibles fallas a identificar, por lo menos una vez cada seis (6) meses si se encuentran en postes de las zonas rurales, o cada dos (2) meses si se ubican en postes de los cascos urbanos o en instalaciones. Lo anterior con el fin de detectar falla como; sobrecalentamiento, arqueo, efecto corona, corrosión, fisuras en componentes de hule o plástico, fisuras o roturas en aisladores de porcelana, fugas de algún material, componentes rotos, flojos o con fisuras; y en caso de encontrar alguna de las fallas anteriores deben ser desincorporados del servicio.
- En caso de detectarse algún derrame, se deberán informar los hechos y las acciones a la autoridad ambiental competente, en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de identificada la situación. En caso necesario se programará la desincorporación de ese equipo tomando las medidas de seguridad para las actividades de limpieza correspondientes que eviten la contaminación del medio ambiente.
- Se debe tener un registro del control y limpieza de derrames que incluya, entre otros aspectos, identificación y localización de la fuente, fecha del siniestro, aviso a la autoridad ambiental, fecha de limpieza de materiales contaminados, muestreo para determinar la magnitud del derrame, excavación y suelo removido por fuera del sitio de almacenamiento, superficies sólidas limpias y metodología utilizada en la limpieza del lugar. El manejo de los residuos peligrosos generados en la atención de las contingencias debe hacerse en concordancia con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 o aquel que lo modifique o sustituya.

Japaa

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000789 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLANTICO.

TERCERO: UNICILINDROS DEL CARIBE deberá actualizar el plan de gestión integral de residuos peligrosos incluyendo dentro de éste el plan de gestión ambiental integral de PCB. De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 de la resolución 222 de 2011:

- *Incluir las acciones y recursos necesarios para reducir el riesgo y cumplir con las metas de marcado, retiro de uso y eliminación de equipos y desechos contaminados con PCB*

CUARTO: El informe técnico No 001636 del 19 de diciembre de 2017 hace parte integral del presente proveído.

QUINTO: La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, supervisará y/o verificará en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo, con anuencia del derecho de defensa y contradicción, previniéndose que su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones contempladas en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

SEXTO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo, al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad los artículos 67, 68 y 69 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo, procede el Recurso de Reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual podrá ser interpuesto personalmente o por medio de apoderado y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación conforme a lo dispuesto en el Artículo 76 del Código Administrativo y de Procedimiento Administrativo.

Dado en Barranquilla,

14 JUN. 2018

NOTIFÍQUESE, Y CUMPLASE



LILIANA ZAPATA GARRIDO
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Exp.

Elaboro: JSH -Abogada Gestión Ambiental

Revisó: Amira Mejía Barandica-Prof. Universitario G. ambiental-Supervisora